

Ord. generalforsamling 19. november 2019 Forslag fra bestyrelsen

Forslag:

Regnvandsbrønde på stikveje, udskiftning samt foring.

Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte udskiftning samt foring af 3 stk. regnvandsbrønde beliggende på stikvejene:

- Bolbrovej 15-17
- Ladbyvej 15-23

Omkostning jf. tilbud kr. 77.000.

Begrundelse:

Der er konstateret synlig skade/underminering på regnvandsbrøndene beliggende overfor:	
Bolbrovej 17	Vandlås knækket
	Ledning, under vej, til skel-/meterbrønd nedbrudt
Ladbyvej 17	Vandlås formodentlig OK
	Ledning, under vej, til skel-/meterbrønd nedbrudt
Ladbyvej 23	Vandlås knækket
	Ledning, under vej, til skel-/meterbrønd nedbrudt

Regnvandsbrøndene hører under grundejerforeningens vedligehold og brøndenes alder på ca. 50 år matcher betonens formodede levetid.

Bestyrelsen anbefaler, at samtlige 3 regnvandsbrønde renoveres nu, da en evt. opdeling af arbejdet kun øger de samlede omkostninger.